

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160908

Výrobek: Elektroinstalační krabice pro montáž pod omítku a příslušenství

Typ: KU, KJ, KP, KR, KO, KUH
(viz příloha)

Jmenovité hodnoty: do 400 V, 500 V (viz příloha)

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobní místo: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 603370-01/01 ze dne: 09.12.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13, ČSN EN 60670-22:07

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 603370 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2019

19.12.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



603370-01

Krabice elektroinstalační pro montáž pod omítku (-5 + 60°C)
Wiring boxes for mounting under plaster (-5 up to 60°C)

	Typ Type	Jmenovité hodnoty Rating
Krabice/boxes		
	KU 68/1	400 V, 16 A
	KU 68-1901	400 V, 16 A
	KU 68-1902	400 V, 16 A
	KU 68-1903	400 V, 16 A
	KU 68/71 - 1	400 V, 16 A
	KU 68/71 - 2	400 V, 16 A
	KU 68/71 - 3	400 V, 16 A
	KP 68	400 V
	KP 67/2	500 V
	KP 67/3	500 V
	KJ	400 V, 16 A
	KP 68/2	500 V
	KP 21	500 V
	KP 67x67	500 V
	KP 64/2	400 V, 16 A
	KP 64/3	400 V, 16 A
	KP 64/4	400 V, 16 A
	KP 64/5	400 V, 16 A
	KP 64/LE	400 V, 16 A
	KO 97	500 V
	KR 97	500 V
	KP 45	400V, 16A
	KO 97/5	500 V
	KR 97/5	500 V
	KR 35	400 V, 16 A
	KO 100	500 V
	KO 100 E	500 V
	KO 125	500 V
	KO 125 E	500 V
	KO 125/1	500 V
	KR 100	500 V
	KR 100/1	500 V
	KR 100/2	500 V
	KR 125	500 V
	KR 125/1	500 V
	KR 125/2	500 V
	KUH 1	400V, 16A



G. Maier

Elektroinstalační krabice**Wiring box with cover**

B 17 230V, IP 20

jednoučlová

Typ	Jmenovité hodnoty
Type	Rating
KT 250	500V
KT 250/1	500V
KT 250x110	500V, IP 30
KT 250/2	500V

Elektroinstalační krabice přístrojová - rozvodná**Instrument box**

KPR 68
KPR 68/71
KPM 64
KOM 97

Příslušenství - Accessories

Vička	
Covers	
KO	68
V	68
V	68 S
V	68 V HB
KO	97 V
KO	97 V/1
KT	250V
KO	100V
KO	125V
V	100 E
V	125 E
V	125/1
ZV	68
ZV	97
V	35
V	45



G. Malice

Rámeček nastavný

Frame

NR 68/6

NR 68/10

Rozpěrka distanční

Distance bar

DR 18

Svorkovnice

Terminal

S - 66

S - 96

SP - 96

Rámeček distanční

Distance frame

DR 42

Víčko zaslepovací

Blind cover

ZV 68 (materiál PE - není samozhášivý)

ZV 97 (materiál PE - není samozhášivý)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Klauš'.